

A jégvédelem feladata

A hazai vízrajzi szolgálat előírásai értelmében a jégészlelési idény november 15-től március 15-ig tart. A jégjelenségek figyelemmel kísérése miatt az igazgatóság jégfigyelő, jégjelentő szolgálatot működtet. A monitoring kiterjed a jéglevonulás szempontjából kedvezőtlen helyek bemutatására, a jégjelenségek dokumentálására. A jégféséseket 13 kategóriába, jég mozgását 9 kategóriába sorolva értékelik. A védekezési időszak alatt a jégjelentő szolgálat a napi rendszeres jégjelentéstől eltérően gyakrabban észleli az adatokat, amelyeket a VÍZIG műszaki ügyeletére jelent.

A jégvédelem feladata a folyóban keletkező és érkező jég kártétel nélküli levezetése. Ezen belül kiemelt feladat a jégzajlásnak kitett műtárgyak és művek védelme, valamint a középvízi mederből kilépő jeges árhullámok esetén a fővédvonali védelmi tevékenység. Az operatív beavatkozásokon túl, azt megelőzően a jégvédelem feladatkörébe tartozik a felkészülés és a készenlét időszaka is.

A védekezésre való felkészülés egyik legfontosabb feladata a védelmi tervek készítése, illetve évenkénti felülvizsgálata és szükség esetén módosítása. A jeges árvíz elleni védekezési tervet minden évben felül kell vizsgálni. A jeges árvíz elleni védekezési tervet azokra a folyókra, folyószakaszokra kell készíteni, ahol a jégtorlasz képződés veszélye fennáll vagy a folyón történő beavatkozással – jégrobbantással – a jég megállása megakadályozható. A jégvédekezés kiemelten veszélyes munkavégzésnek minősül.

A Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatósághoz tartozó Tisza szakasz, jeges árvíz elleni védekezés szempontból, két jól elkülöníthető a Tisza folyószakaszra, valamint a Tisza-tó tározóterére osztható:

- **Csongrád – Kisköre: Tisza folyó 253,8 - 403,2 fkm között**
- **Kisköre – Tiszabábolna: Tisza folyó 403,2 - 440,0 fkm között**

A Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatósághoz tartozó Zagyva folyó, jeges árvíz elleni védekezés szempontból

- **Zagyva folyó 0,0 - 83,9 fkm között**

A felkészülési időszak tevékenységei:

Jégtörő hajópark téli felkészítése

Az igazgatóságunk üzemeltetésében lévő Jégvirág VII. és Jégvirág VIII. jégtörő, vontató hajókat az üzembiztos és a rendeltetésszerű működés érdekében évente felül kell vizsgálni, a szükséges javítási és karbantartási munkálatokat el kell végezni. A végrehajtásért felelős egység a Kiskörei szakaszmérnökség.



Jégvirág VII. és Jégvirág VIII. hajók

A Kiskörei Vízlépcső téli üzemre való felkészítése

A Tisza folyó 403,2 fkm szelvényében üzemelő Kiskörei Vízlépcső biztonságos üzemeltethetősége érdekében az elzáró szerkezetek és a mozgató-berendezések működését folyamatosan biztosítani kell. A jegesedés megelőzésére a szegmenstáblák vezetősínjeiben elektromos fűtés, valamint a táblákon, beleértve a hajózsilip támkapujait is, sűrített levegős hálózat üzemel.

Jeges árvíz elleni védekezési terv felülvizsgálata, aktualizálása

Az előző év terve felülvizsgálatával, szükség szerinti módosításával, átdolgozásával aktualizáljuk.

A jégrobbantási tevékenység feltételeinek biztosítása

A jégrobbantási tevékenységet, valamint az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását minden esetben, az érvényben lévő jogszabályok alapján kell végrehajtani. A jelenlegi szabályozás és gyakorlat szerint a robbantási feladatok elvégzésére a KÖTIVIZIG külső vállalkozóval köt minden évben keretmegállapodást.

Vízkárelhárítási szervezeti beosztás aktualizálása

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően az igazgatósági védelmi tervek részeként kell elkészíteni a Vízkárelhárítási Szervezeti Beosztást. Ez tartalmazza a jeges árvíz elleni védekezésben intézkedésre jogosultak névsorát, valamint a jégtörő flotta kiállításához szükséges személyek névsorát és elérhetőségét.

Jégjelentő szolgálat felállítása

A készenlét időszakában, a hidrometeorológiai helyzet függvényében biztosítani kell:

- a Kiskörei Vízlépcső téli üzemrendjének fenntartását

- a jégtörőhajók folyamatos üzemképességét
- és jégjelentő szolgálat ellátását az észlelt adatok értékelését.

Operatív tevékenységek a jégvédekezés időszakában

- a hidrometeorológiai helyzet függvényében szükséges védelmi fokozat elrendelése
- a védelmi fokozatnak megfelelő szakszolgálatok ellátása
- a külön jogszabályban meghatározott védelmi fokozatnak megfelelően a jégtörőhajók menetkészültségének fenntartása
- torlódott állójég és jégtorlasz jelenségének kezelése a mederben, egyéb kárelhárítási tevékenységek végrehajtása
- jégátvezetés a Kiskörei Vízlépcsőn